

令和6年度入札結果概要

(令和6年9月末日現在 7件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
 ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
 ※ 公表の対象は、設計額が250万円以上の案件です。

問い合わせ先 宮城東部衛生処理組合事務局総務係

(電話) 022-368-6017

| 番号 | 発注係 | 工事名 | 施工場所 | 工事概要 | 入札日 | 工期 | 契約種別 | 落札業者 | 落札(決定)金額(千円) | 備考 |
|----|--------|-------------------------|-----------------|--|---------|----------------------|------|-------------------------------|--------------|----|
| 1 | 事務局業務係 | 令和6年度クレーン定期整備工事 | 宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地 | ごみ焼却施設のごみクレーン(4基)と灰クレーン(1基)に対して行う定期整備工事であり、点検業務委託で指摘された不具合補修と年次計画の整備項目に関して、各油圧バケットと併せた補修及び整備を定期的に行うこと、ごみピットに搬入される可燃ごみの攪拌、積替、投入及び焼却灰の搬出を安定して行うことができるため、定期整備工事を実施するもの。 | R6.5.29 | 契約締結日の翌日からR7年2月28日まで | 随契 | 株式会社福島製作所 | 11,500 | |
| 2 | 事務局業務係 | 令和6年度粗大ごみ処理施設定期整備工事 | 宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地 | 粗大ごみ処理施設については竣工後42年が経過し、これまで設備機器の消耗劣化の度合いに応じ補修や更新を行っており、今年度についても破砕機内のグレートバー、アンピルの交換整備が必要であるため、定期整備工事を実施するもの。 | R6.5.29 | 契約締結日の翌日からR7年1月31日まで | 随契 | メタウォーター株式会社東北営業部 | 21,100 | |
| 3 | 事務局業務係 | 令和6年度ごみ焼却施設定期整備工事 | 宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地 | 容易に停止することができない3・4号ごみ焼却施設を予防保全の観点から計画的な補修整備を実施するとともに炉内清掃時に発見された不具合内容を検討し整備を実施することで安定した燃焼が可能となり、プラントから排出される大気汚染物質等の量を最小限に抑えられることから定期整備工事を実施するもの。 | R6.5.29 | 契約締結日の翌日からR7年3月24日まで | 随契 | JFEエンジニアリング株式会社東北支店 | 106,500 | |
| 4 | 事務局業務係 | 令和6年度流量計及びコントロールバルブ整備工事 | 宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地 | ごみ焼却施設を安定運転させるため、自動燃焼制御装置で炉内各所の冷却水・アンモニアガスの噴霧流量を監視・制御しており、計測機器である流量計及び流量を調整しているコントロールバルブはいずれも前回の更新から耐用年数である10年以上が経過していることから、各機器の整備工事を実施するもの。 また、ごみ焼却施設で使用している工業用水及び上水の流量を計測する流量計についても、前回の更新から耐用年数である10年以上が経過しているため、併せて更新するもの。 | R6.7.23 | 契約締結日の翌日からR7年3月24日まで | 指名 | アズビル(株)アドバンスオートメーションカンパニー東北支店 | 10,890 | |
| 5 | 事務局業務係 | 令和6年度プラスチック処理設備整備工事 | 宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地 | プラスチック処理設備の圧縮梱包機主押内部に設置されている移動刃、固定刃が経年劣化による摩耗により健全性が低下していることと、主押部、押出部の圧縮稼働時に摩擦を緩和させるニューライナイナーが経年劣化により摩耗しており、施設運転に支障を来す恐れがあるため工事を実施するもの。 | R6.7.23 | 契約締結日の翌日からR7年3月24日まで | 指名 | 新明和工業株式会社流体事業部営業本部東北支店 | 9,800 | |
| 6 | 事務局業務係 | 令和6年度管理棟空調機設置工事 | 宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地 | 管理棟の既設空調機は、冷房機能と焼却炉の余熱利用による暖房機能を持たせたものになっているが、既設空調機で使用している冷媒ガス(R22)が既に生産終了しており、経年劣化や内部部品の腐食による故障時に冷媒ガスの充填ができないため、冷房機能が使用できなくなることから、暖房及び送風機能は継続して利用できるようにし、冷房機能を有する新たな空調機を設置するため工事を実施する。 | R6.9.11 | 契約締結日の翌日からR7年2月28日まで | 指名 | 空調技工株式会社 | 14,450 | |
| 7 | 事務局業務係 | 令和6年度ごみ焼却施設給気ファン更新工事 | 宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地 | ごみ焼却施設のCG階に設置してある給気ファンは、炉室内に外気を送り、炉室内の温度を下げる機器であるが、経年による劣化が進んでおり、万が一突発的な故障が発生した場合には、炉室内の温度が上昇し、熱中症等の労働災害が起きるリスクが高まることから更新工事を実施する。 | R6.9.11 | 契約締結日の翌日からR7年3月24日まで | 指名 | 株式会社荏原製作所東北支社 | 8,950 | |